

Powiat Otwocki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-321, 324
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
oris@powiat-otwocki.pl

Otwock, 18 października 2019 r.

S.OS.V.0003.32.2019

Pan
Piotr Kudlicki
radny Rady Powiatu w Otwocku

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 11.09.2019 r. w sprawie „**Przeprawy tunelowej pod torami kolejowymi w ul. Majowej w Otwocku**” informuję:

W związku z pojawiającymi się problemami zalewania tunelu przez wody opadowe, odprowadzanie wód opadowych w obiekcie odbywa się poprzez studzienki ściekowe, z których woda przekazywana jest przez automatyczne pompy do zbiornika rozsączającego, zlokalizowanego w pasie kolejowym.

Problemy związane z zalewaniem tunelu były spowodowane: przy pierwszym zalaniu – koniecznością prawidłowego wyregulowania pomp, aby mogły skutecznie odprowadzić wodę, za drugim razem – w wyniku zaniku zasilania pomp, które zostało usunięte, a dodatkowo wspomagane zostało przez agregaty prądotwórcze.

Zwracam uwagę, że układ drogowy został warunkowo dopuszczony do ruchu, a w dalszym ciągu stanowi teren budowy. Z uwagi na fakt, że decyzję o pozwoleniu na budowę wydawał Wojewoda Mazowiecki, ewentualne kontrole i odbiory dokonywać będzie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że jeżeli problemy związane z zalewaniem tunelu będą się powtarzały jednostka – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku odmówi przejęcia wybudowanej infrastruktury, z uwagi na wady trwałe, które uniemożliwią jej bezpieczne użytkowanie.

STAROSTA
Cezary Łukaszewski