



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU



z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (22) 780 64 21; e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl
NIP: 532-16-48-374 Regon: 014848593 Bank Spółdzielczy w Karczewie 60 8023 0009 2001 0009 8805 0001

Karczew, 10.06.2020 r.

DZD/ 3692 /ZDP/2/2020/KB/20

Wszyscy wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Informacja do postępowania Nr ZDP/2/2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień, dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania „ Dostawa pionowych znaków drogowych Nr ZDP/2/2020”

Pytanie 1- Wykonawca prosi o udzielenie informacji, ponieważ w odpowiedziach, Zamawiający podał wymiary luster U-18a oraz U-18b jakie należy wycenić oraz zastrzegł sobie dodatkowo prawo do zamówienia luster o większych wymiarach niż fi 600 oraz 600x800. W związku z tym, proszę o informację, w jakiej cenie Zamawiający przewiduje zamawiać lustra większe (i tym samym znacznie droższe) niż fi600mm oraz 600x800mm? Różnica między ceną poszczególnych wymiarów luster może wynosić nawet 100% ceny wartości luster najmniejszych, określonych przez Zamawiającego. W jaki sposób wykonawca ma oszacować cenę luster, aby ich cena nie była ceną podlegającą pod przepisy o stosowaniu nieuczciwej konkurencji? Czy Zamawiający będzie każdorazowo prosił o wycenę większych luster? Dla spełnienia warunków dokładnego opisu przedmiotu zamówienia i umożliwienia prawidłowego oszacowania kosztów ww pozycji, proszę o dokładne określenie wszystkich wymiarów luster jakie Zamawiający planuje zamówić oraz uwzględnienie tych wymiarów w osobnych pozycjach kosztorysowych.

Pytanie 2: Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy zamówione lustra o innej średnicy nie będą niezgodnością z umową ?

Odpowiedź na pyt. 1 i 2: Zamawiający informuje, że będzie zamawiał lustra drogowe o następujących wymiarach: dla lustra drogowego U-18 a- wymiar Ø 800 mm, dla lustra drogowego U-18 b wymiar 600 x 800 mm.

Pyt.3, Zamawiający odmówił zmiany jednostki miary znaków dodatkowych z pozycji 37 kosztorysu na „m2”. W związku z tym wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jaki sposób, w jednej pozycji, która może zawierać każdy rodzaj znaku (począwszy od tabliczek o powierzchni poniżej 0,1m2 do znaków i tablic wielkogabarytowych o powierzchni dochodzących do kilku lub nawet kilkunastu metrów kwadratowych) należy oszacować cenę 1kpl takiego znaku? Jeśli z jakiegoś powodu Zamawiający nie chce zmienić jednostki miary na m2, która to zmiana stanowiła by najprostszy, najbardziej przejrzysty i czytelny dla każdego wykonawcy sposób na rzetelną wycenę pozycji, to wnosimy o udostępnienie danych z lat ubiegłych, odnośnie rodzaju i liczby znaków zamawianych z tej pozycji. Uzyskanie takich danych, pozwoli na wyliczenie przybliżonej, szacunkowej ceny kpl znaku dodatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pozycji Nr 37 w formularzu ofertowym zmianie ulega jednostka z 1 kpl na 1 m2.

Pytanie 4- Wykonawca pisze, że nie udzielono odpowiedzi na pytanie o grubość ścianki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że grubość ocynkowanych słupków do znaków drogowych o wymiarach 3,5 m oraz ocynkowanych słupków do znaków drogowych o wymiarach 4,5 m nie może być mniejsza niż 2 mm.

Pytanie 5— Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi do poz. 37 jaki znak należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycena tej pozycji uzależniona będzie od powierzchni zamówionego znaku. Zamawiający informuje, że w pozycji Nr 37 w formularzu ofertowym zmianie ulega jednostka z 1 kpl na 1 m2.


Dyrektor
mgr inż. Paweł Grzybowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Karolina Burkowska

Zawiadomienie zamieszczono również na stronie internetowej: [http:// www.bip.powiat-otwocki.pl](http://www.bip.powiat-otwocki.pl)