



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.IV.6630.243.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **kanalizacyjna**

Lokalizacja obiektu **Józefów obr.19 dz.140/1,140/4;obr.24 dz.1/3 ul.Graniczna**

Wnioskodawca **Michał Michniewicz** reprezentujący(a) podmiot
MM-Projekt Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz, NIP: **8132845460**
Krótka, 7b, 13, 05-400 Otwock

Inwestor **Zarząd Powiatu Otwockiego**

Projektant **Michał Michniewicz**
numer uprawnień: **PDK/0120/POOD/08**

Data wpływu wniosku **1 września 2021 r.**

Data zakończenia narady **7 września 2021 r.**

Przewodniczący **Krzysztof Wąsowski**
narady koordynacyjnej Główny Specjalista Wydział Geodezji i Kartografii


Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Orange Polska S.A.	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	
2	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydział Ochrony Środowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	
3	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Urząd Miasta Józefowa	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	
4	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Paweł Głasek
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Należy zachować normatywne odległości od istniejącego wodociągu ulicznego min. 0,6 m. Należy stosować się w tym względzie do normy PN-B-01706:1992.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> PGE Dystrybucja S.A.	Imię i nazwisko przedstawiciela Paweł Idziak
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami energetycznymi należy wykonać w oparciu o normę PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń energetycznych w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Mińsk.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Grzegorz Sosiński
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W miejscu skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul. Równoległa 4A w Warszawie.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie	Imię i nazwisko przedstawiciela Marcin Kasprzak

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Michał Michniewicz**.

Uwagi Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i na skrzyżowaniach z uzbrojeniem już istniejącym należy wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić istniejących urządzeń z zachowaniem normatywnych odległości.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

**Z up. Starosty
Krzysztof Wąsowski
Główny Specjalista Wydział Geodezji i Kartografii**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 września 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.