

Powiat Otwocki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-321, 324
fax (22) 778-1-302

www.powiat-otwocki.pl
oris@powiat-otwocki.pl

Otwock, 14 stycznia 2022 r.

S.OS.V.0003.45.2021

Pan
Dariusz Kołodziejczyk
radny Rady Powiatu Otwockiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 29.12.2021 r. „w sprawie odwodnień w ulicy **Batorego na terenie Otwocka**” informuję, że wykonana w latach 2010 – 2011 przebudowa ww. drogi powiatowej obejmowała swoim zakresem także wykonanie odwodnienia drogi.

Na przedmiotowej ulicy zaprojektowany i wybudowany został tzw. dren francuski, do którego przez ułożone wzdłuż ulicy płyty typu EKO i materiał filtracyjny, przedostaje się woda opadowa, a następnie jest rozsączana poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi. Dodatkowo został wykonany nowy system studni chłonnych wraz z wpustami ulicznymi na rondzie u zbiegu ulic Batorego/Kraszewskiego/Warsztatowej.

Zgodnie z dokumentacją, pozostałe, istniejące elementy odwodnienia, w tym także wpusty uliczne zostały przewidziane do regulacji wysokościowej, a w przypadku elementów nienadających się do ponownego wbudowania, do ich wymiany.

W projekcie budowlano-wykonawczym przewidziane było odwodnienie liniowe w postaci drenu francuskiego na całej długości ulicy. Ponadto projekt zakładał wybudowanie studni odwodnieniowych wraz z kratkami ściekowymi w rejonie ronda u zbiegu ulic Batorego, Kraszewskiego i Warsztatowej. Pozostałe elementy istniejącego odwodnienia, w tym kratki ściekowe, zgodnie z projektem podlegały regulacji wysokościowej, tj. dostosowaniu ich do poziomu nowej nawierzchni jezdni lub w przypadku ich zniszczenia wymianie na nowe. Rozwiązania projektowe były akceptowane przez zarządcę drogi.

STAROSTA

Krzysztof Szczegielniak